

# 检 验 检 测 报 告

## Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2023)HG01-01027Z

共2页第1页 Page No:2-1

样品名称 Sample Name	液化石油气		
规格型号 Specifications	—	商 标 Trademark	—
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	—\—	样品等级 Grade	—
抽样地点 Sampling Location	—	样品来源\状态 Sample Source\ Condition	送样\符合检验要求
委托单位\地址\电话 Applicant Unit\Add.\Tel.	南京市燃气服务中心\南京市鼓楼区江东北路95号4楼\—		
受检单位\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel.	—\—\—		
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.	南京百江液化气有限公司江北储配站\—\—		
任务来源 Task Source	委托		
抽样日期 Sampling Date	—	抽样人员 Sampling Staff	—
样品数量 Sample Quantity	2L	检查封样人员 Checking and Sealing Staff	样品到达日期 Samples Arrival Date
	其中各样量: —		
抽样单\委托书编号 Sampling Document\Applicant No.	2340902	封样状态 Sealing State	—
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	GB 11174-2011《液化石油气》		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 11174-2011《液化石油气》标准规定的要求(密度(15℃)、二甲醚项目提供实测数据)。本检验报告仅对来样负责。		
备 注 Remarks	本次检验检测工作开展地点为江苏省南京市江北新区化工园天圣路150号。		

编制: **戴立红**  
Composed By

审核: **汤昊洋**  
Checked By

批准: **苏晓蒙**  
Approved By

签发日期:  
Signature Date

2023-12-28

(检验检测专用章)  
Stamp of Inspection and Testing



# 检验检测报告

## Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2023)HG01-01028Z

共2页第1页 Page No:2-1

样品名称 Sample Name	液化石油气				
规格型号 Specifications	---	商标 Trademark	---		
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	---\---	样品等级 Grade	---		
抽样地点 Sampling Location	---	样品来源\状态 Sample Source\ Condition	送样\符合检验要求		
委托单位\地址\电话 Applicant Unit\Add\Tel.	南京市燃气服务中心\南京市鼓楼区江东北路95号4楼\---				
受检单位\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel.	---\---\---				
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.	南京南炼液化气有限公司甘家巷储配站\---\---				
任务来源 Task Source	委托				
抽样日期 Sampling Date	---	抽样人员 Sampling Staff	---	抽样基数 Sampling Amount	---
样品数量 Sample Quantity	2L 其中备样量: ---	检查封样人员 Checking and Sealing Staff	---	样品到达日期 Samples Arrival Date	2023-12-04
抽样单\委托书编号 Sampling Document\Applicant No.	2340903	封样状态 Sealing State	---	检验检测日期 Test Date	2023-12-04~2023-12-08
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	GB 11174-2011《液化石油气》				
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 11174-2011《液化石油气》标准规定的要求(密度(15℃)、二甲醚项目提供实测数据)。本检验报告仅对来样负责。				
备注 Remarks	本次检验检测工作开展地点为江苏省南京市江北新区化工园天圣路150号。				

编制: 戴立红  
Composed By

审核: 汤昊洋  
Checked By

批准: 办晓蒙  
Approved By

签发日期: 2023-12-28  
Signature Date


(检验检测专用章)  
Stamp of Inspection and Testing

# 检验检测报告

## Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2024)HG01-00219Z

共2页第1页 Page No:2-1

样品名称 Sample Name	液化石油气				
规格型号 Specifications	—	商标 Trademark	—		
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	—\—	样品等级 Grade	—		
抽样地点 Sampling Location	—	样品来源\状态 Sample Source\ Condition	送样\符合检验要求		
委托单位\地址\电话 Applicant Unit\Add\Tel.	南京市燃气服务中心\南京市鼓楼区江东北路95号4楼\—				
受检单位\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel.	—\—\—				
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.	南京燃博燃气有限责任公司玉带储配站\—\—				
任务来源 Task Source	委托				
抽样日期 Sampling Date	—	抽样人员 Sampling Staff	—	抽样基数 Sampling Amount	—
样品数量 Sample Quantity	2L 其中各样量: —	检查封样人员 Checking and Sealing Staff	—	样品到达日期 Samples Arrival Date	2023-12-04
抽样单\委托书编号 Sampling Document\Applicant No.	2409073	封样状态 Sealing State	—	检验检测日期 Test Date	2023-12-04~2023-12-08
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	GB 11174-2011《液化石油气》				
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 11174-2011《液化石油气》标准规定的要求(密度(15℃)、二甲醚项目提供实测数据)。本检验报告仅对来样负责。				
备注 Remarks	本次检验检测工作开展地点为江苏省南京市江北新区化工园天圣路150号。				
编制: Composed By	戴立红		审核: Checked By	汤美洋	
签发日期: Signature Date	2024-01-05		批准: Approved By	苏晓蒙	
	 (检验检测专用章) Stamp of Inspection and Testing				

# 检验检测报告

## Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2024)HG01-00221Z

共2页第1页 Page No:2-1

样品名称 Sample Name	液化石油气			
规格型号 Specifications	---	商标 Trademark	---	
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	---\---	样品等级 Grade	---	
抽样地点 Sampling Location	---	样品来源/状态 Sample Source/Condition	送样\符合检验要求	
委托单位/地址/电话 Applicant Unit/Add./Tel.	南京市燃气服务中心\南京市鼓楼区江东北路95号4楼\---			
受检单位/地址/电话 Unit being tested/Add./Tel.	---\---\---			
生产单位/地址/电话 Manufacturer/Add./Tel.	南京燃博燃气有限责任公司龙潭储配站\---\---			
任务来源 Task Source	委托			
抽样日期 Sampling Date	---	抽样人员 Sampling Staff	---	抽样基数 Sampling Amount
样品数量 Sample Quantity	2L 其中备样量: ---	检查封样人员 Checking and Sealing Staff	---	样品到达日期 Samples Arrival Date
抽样单/委托书编号 Sampling Document/Applicant No.	2409081	封样状态 Sealing State	---	检验检测日期 Test Date
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	GB 11174-2011《液化石油气》			
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 11174-2011《液化石油气》标准规定的要求(密度(15℃)、二甲醚项目提供实测数据)。本检验报告仅对来样负责。			
备注 Remarks	本次检验检测工作开展地点为江苏省南京市江北新区化工园天圣路150号。			

编制: 戴立红  
Composed By

审核: 汤美洋  
Checked By

批准: 苏晓蒙  
Approved By

签发日期: 2024-01-05  
Signature Date

(检验检测专用章)  
Stamp of Inspection and Testing



# 检验检测报告

## Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2023)HG01-00982Z

共2页第1页 Page No:2-1

样品名称 Sample Name	液化石油气				
规格型号 Specifications	—	商标 Trademark	—		
生产日期批号 Producing Date/Batch No.	—\—	样品等级 Grade	—		
抽样地点 Sampling Location	—	样品来源\状态 Sample Source\ Condition	送样\符合检验要求		
委托单位\地址\电话 Applicant Unit\Add\Tel.	南京市燃气服务中心\南京市鼓楼区江东北路95号4楼\—				
受检单位\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel.	—\—\—				
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.	南京液化石油气经营有限公司板桥储配站\—\—				
任务来源 Task Source	委托				
抽样日期 Sampling Date	—	抽样人员 Sampling Staff	—	抽样基数 Sampling Amount	—
样品数量 Sample Quantity	2L 其中备样量: —	检查封样人员 Checking and Sealing Staff	—	样品到达日期 Samples Arrival Date	2023-12-04
抽样单\委托书编号 Sampling Document\Applicant No.	2338074	封样状态 Sealing State	—	检验检测日期 Test Date	2023-12-04~2023-12-08
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	GB 11174-2011《液化石油气》				
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 11174-2011《液化石油气》标准规定的要求(密度(15℃)、二甲醚项目提供实测数据)。本检验报告仅对来样负责。				
备注 Remarks	本次检验检测工作开展地点为江苏省南京市江北新区化工园天圣路150号。				
编制: Composed By	戴立红		审核: Checked By	汤昊洋	
签发日期: Signature Date	2023-12-28		批准: Approved By	苏晓蒙	
					
	(检验检测专用章)				
	Stamp of Inspection and Testing				